

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

Desde 1897, con Energía desarrolla e ilumina su futuro

GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

BOLETÍN DE ENMIENDAS

PROCESO: JICA-L1223-RSND-EESUR-DI-OB-001

CÓDIGO SEPA: BID V-691-LPN-O-JICA-L1223-RSND-EESUR-DI-OB-001

CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV

La Comisión Técnica designada para para efectuar el procedimiento precontractual del proceso: JICA-L1223-RSND-EESUR-DI-OB-001 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV”, con la finalidad de formular enmiendas al proceso, se reúne a las 10h00 del lunes 10 de julio del 2023, en la sala de reuniones de la Gerencia de Ingeniería y Construcción del edificio principal de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA) ubicado en la ciudad de Loja, calles Rocafuerte 162-26 y Olmedo.

ENMIENDA REALIZADA A LOS DDL (PLIEGO)

1. En archivo adjunto se publica el documento de Especificaciones técnicas denominado ANEXO 1 del pliego, en virtud de que se incrementó el detalle de algunos rubros que no estaban en el documento original.
2. Adicionalmente en archivo adjunto se publica el "Plano de detalle de salida de alimentadores", que es parte de la especificación del rubro "Salida alimet. subterráneo a aéreo en poste, con pararrayos, seccionadores de barra de 600 A, puntas terminales tipo exterior, elementos de sujeción de cable aislado, tubería metálica y accesorios, de acuerdo a plano de detalles".

Ing. David Arboleda Guerrero
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ing. Nilson Armijos Cabrera
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ing. Vladimir Trelles Ordóñez
MIEMBRO DE LA COMISIÓN