

**EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**

ACTA DE RESPUESTAS NO. 3

OBJETO DEL PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA
10/12.5 MVA, 69/22 KV.

Identificador SEPA: BID V-299-LPN-O-JICA-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-002

LPN No: JICA-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-002

La Comisión Técnica designada para el proceso BID V-299-LPN-O-JICA-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-002 presidida por el Ingeniero Oscar Daniel Ríos González, Ingeniera Elizabeth Añazco Luzón e Ingeniero Medardo Tito Gabino Polanco como miembros de comisión, se reúnen con la finalidad de dar contestación a las preguntas realizadas y/o aclaraciones.

PREGUNTAS:

Las preguntas se copian textualmente de acuerdo con el contenido en el correo recibido.

Pregunta 1:

Para el formulario No. 2.2 - Seccionador con Puesta a Tierra de 69 , 5,1 Grado de protección IP 56, Solicitud: solicitamos gentilmente se acepte IP 55, ya que para el interruptor, como para el seccionador sin puesta a tierra se indica IP 55 24

Respuesta 1:

Las especificaciones solicitadas no se pueden modificar, el participante debe considerar en su oferta lo solicitado en todas las especificaciones.

Pregunta 2:

Para el Formulario No. 2.4 - Pararrayos Tipo Estación 69 kV 20 a) Rigidez dieléctrica a onda de impulso (LIW) para 3000 msnm \geq 450 kV pico, Solicitud: por norma el valor requerido a 69 kV es 325kV , valor corregido por factor corrección nivel de aislamiento es alrededor de 407 KV, solicitamos gentilmente se acepte para los pararrayos un BIL de 430 KV, manteniendo el voltaje nominal a 60 kV y el MCOV a 48 KV.

Respuesta 2:

Las especificaciones solicitadas no se pueden modificar, el participante debe considerar en su oferta lo solicitado en todas las especificaciones.

Pregunta 3:

Para el Formulario No. 2.4 - Pararrayos Tipo Estación 69 kV Máximo voltaje de operación continua (MCOV) 45 kV, Solicitud: solicitamos que se acepte 48 kV, ya que ese valor está basado en norma IEC

Respuesta 3:

Las especificaciones solicitadas no se pueden modificar, el participante debe considerar en su oferta lo solicitado en todas las especificaciones.

Para constancia, suscriben los miembros de la Comisión Técnica, en la ciudad de Loja el 18 de julio del 2023.

Ing. Oscar Ríos G.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ing. Elizabeth Añazco L.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ing. Medardo Gabino P.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN