

**EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**

**ACTA DE RESPUESTAS NO. 7**

**OBJETO DEL PROCESO:** CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA  
10/12.5 MVA, 69/22 KV.

**Identificador SEPA:** BID V-299-LPN-O-JICA-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-002

**LPN No:** JICA-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-002

La Comisión Técnica designada para el proceso BID V-299-LPN-O-JICA-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-002 presidida por el Ingeniero Oscar Daniel Ríos González, Ingeniera Elizabeth Añazco Luzón e Ingeniero Medardo Tito Gabino Polanco como miembros de comisión, se reúnen con la finalidad de dar contestación a las preguntas realizadas y/o aclaraciones.

**PREGUNTAS:**

Las preguntas se copian textualmente de acuerdo con el contenido en el correo recibido.

**Pregunta 1:**

1. Respecto a la experiencia como contratista principal en el punto IAO 5.5 (b); ¿Si un solo contrato/acta se iguala o supera el porcentaje solicitado, la misma cumple con lo requerido?

**Respuesta 1:**

No, según se menciona en el pliego IAO 5.5 (b) “ deben ser 2 obras con experiencia en construcción de subestaciones de transformación de energía eléctrica que incluya todos los componentes de una subestación (por lo tanto cada experiencia debe incluir como mínimo el suministro e instalación de: transformador de potencia mínimo de 5 MVA, pórticos, equipos de patio, caseta de control, equipos de control comunicaciones, equipos de protección en cada lado del transformador de potencia, sistema de puesta a tierra, obras civiles), con niveles de voltaje en el lado primario o secundario del transformador de potencia, iguales o superiores a 69 kV, únicamente se considerarán obras terminadas y en operación; por un monto de al menos el 30% del presupuesto referencial sin incluir el IVA”.

**Pregunta 2:**

2. Respecto al punto IAO 5.5 (a) FACTURACION ANUAL: ¿Con la información presentada en la declaración del Impuesto a la Renta de los últimos 5 años es suficiente para la verificación del cumplimiento?

**Respuesta 2:**

No, para acreditar este parámetro es necesaria la presentación de facturas o instrumento que justifique la obra y el monto ejecutado, con relación a lo solicitado en el pliego IAO 5.5 (a) FACTURACION ANUAL.

Para constancia, suscriben los miembros de la Comisión Técnica, en la ciudad de Loja el 09 de agosto del 2023.

**Ing. Oscar Ríos G.**

**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

**Ing. Elizabeth Añazco L.**

**MIEMBRO DE LA COMISIÓN**

**Ing. Medardo Gabino P.**

**MIEMBRO DE LA COMISIÓN**