

**EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**

ACTA DE RESPUESTAS NO. 8

OBJETO DEL PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA
10/12.5 MVA, 69/22 KV.

Identificador SEPA: BID V-299-LPN-O-JICA-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-002

LPN No: JICA-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-002

La Comisión Técnica designada para el proceso BID V-299-LPN-O-JICA-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-002 presidida por el Ingeniero Oscar Daniel Ríos González, Ingeniera Elizabeth Añazco Luzón e Ingeniero Medardo Tito Gabino Polanco como miembros de comisión, se reúnen con la finalidad de dar contestación a las preguntas realizadas y/o aclaraciones.

PREGUNTAS:

Las preguntas se copian textualmente de acuerdo con el contenido en el correo recibido.

Pregunta 1:

Favor indicar si el banco de baterías será conformado por 60 baterías, y las 4 baterías restantes serán para repuesto, esto para poder tomar en cuenta en el dimensionamiento del rack que conforma el banco de baterías.

Respuesta 1:

Las especificaciones solicitadas no se pueden modificar, el participante debe considerar en su oferta lo solicitado en todas las especificaciones, por tanto, la cantidad del banco de baterías es 64.

Debe

Pregunta 2:

Estimada Comisión Técnica, favor indicar si se acepta que la capacitación correspondiente al equipo RTU puede ser impartida por personal capacitado o con experiencia en equipos RTU?

Respuesta 2:

No, el oferente deberá impartir una capacitación teórica/practica por personal de fabrica en las instalaciones de la EERSSA en Loja de 40 horas (5 días) al personal de la institución (12 funcionarios).

Para constancia, suscriben los miembros de la Comisión Técnica, en la ciudad de Loja el 15 de agosto del 2023.

Ing. Oscar Ríos G.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ing. Elizabeth Añazco L.

MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ing. Medardo Gabino P.

MIEMBRO DE LA COMISIÓN