

ACTA DE ACLARACIONES # 1

RENOVACIÓN-156-LPI-B-BID- L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001

MEJORA DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA

FECHA: 2023-08-21

1. Las normas por cumplir para el ítem 6 “*Suministro de manguera tipo funda sellada 1/2 pulgadas*”; corresponden a las siguientes:
 - IEC-UNE-EN 61386 “Conduit systems for electrical installations”
 - UL 360 “Liquid-Tight Flexible Metal Conduit”
2. El radio de curvatura máximo requerido para el ítem 6 “*Suministro de manguera tipo funda sellada 1/2 pulgadas*” será de 152.4 mm, acorde a lo descrito en la tabla de especificaciones técnicas numeral 1.13.

Atentamente,

Ing. Aníbal Cornelio Castro Guzmán
Presidente de Comisión

Luis Ángel Paredes Tapia
Miembro de Comisión

Ing. Andrés Gerardo Orellana Lalangui
Miembro de Comisión