

ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

PROCESO CAF-RSND-EERSSA-LPN-BI-023: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCIONES / EQUIPOS DE LABORATORIO

La Comisión Técnica designada por la Presidencia Ejecutiva de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, mediante Memorando Nro. EERSSA-PREJEC-2015-0024-M del 08 de enero de 2015 para llevar adelante el proceso de "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCIONES/EQUIPOS DE LABORATORIO", se reúnen en la Superintendencia de Subestaciones de la EERSSA, a las 10:00 del 12 de mayo de 2015, para analizar la documentación de las dos ofertas presentadas (COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL GENESYS S.A. y TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TRMS CIA. LTDA.); y de acuerdo a lo indicado en el Numeral 6.8 (Convalidación de Errores de Forma) de la Sección VI del Pliego, solicita al oferente **TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TRMS CIA. LTDA** convalidar lo siguiente:

Convalidación Nro. 1:

En la oferta enviada por la TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TRMS CIA. LTDA no se especifica el plazo de entrega de los Equipos de Laboratorio, por lo tanto, se solicita indicar dicho plazo, el mismo que deberá estar dentro de lo establecido en la Sección 1 "Convocatoria" del pliego del proceso.

Convalidación Nro. 2:

En el ítem 18 del numeral 2.3.3 del pliego, correspondiente al formulario de especificaciones técnicas del "**Equipo de Prueba para Reconectores ENTEC**", se solicita que la provisión del equipo debe incluir una maleta de transporte, sin embargo en la oferta presentada por TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TRMS CIA. LTDA no se indica el suministro de dicho elemento, por lo tanto, se solicita aclarar si la oferta contempla la provisión de la maleta de transporte para el Equipo de Pruebas para Reconectores ENTEC.

Convalidación Nro. 3:

En los ítems 14.2 y 14.3 del numeral 2.3.4 del pliego, referente a las especificaciones técnicas del "**Equipo de prueba de IEDs de protección**", se solicita que dentro de las herramientas de pruebas IEC 61850 se incluya un módulo o herramienta para pruebas con "**Sampled Values**" y un **Software Universal para gestión IEC 61850**, sin embargo el cumplimiento de dichos requerimientos no puede ser verificado en la ficha técnica del equipo presentada por MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TRMS CIA. LTDA, por lo tanto, se solicita que se adjunte la información técnica requerida, de tal forma que se pueda verificar el cumplimiento de estas especificaciones.

Nota: El oferente deberá convalidar lo solicitado hasta 16h00 del día viernes 15 de mayo de 2015.


Ing. Marcos Valarezo Orejuela
Presidente de la Comisión Técnica


Ing. Eduardo Samaniego Rojas
Miembro de la Comisión Técnica


Ing. Estali Granda Mora
Miembro de la Comisión Técnica


Dr. Juan Cueva Cueva
Miembro de la Comisión Técnica