



Empresa Eléctrica Regional del Sur

GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SUPERINTENDENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro. 244-2018-GEICO

PROYECTO : "REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA, ETAPA 4".
UBICACIÓN : Provincia de Loja.
CONTRATO : Nro. CAF-RSND.EERSSA-LPN-OB-024.375.2016.
LIBRO DE OBRA : Págs. 001 (libro Reforzamiento de Redes de baja tensión y Restitución de Medidores en la provincia de Loja).
CONTRATISTA : Ing. Edgar Toro F.
ADMINISTRADOR : Ing. Vladimir Trelles O.
FISCALIZADOR : Ing. José Francisco Eguiguren L.

a.- COMPARECIENTES

En la ciudad de Loja, a los 10 días del mes de julio de 2018, comparecen por una parte en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. Vladimir Trelles O., como ADMINISTRADOR, el Ing. José Francisco Eguiguren L., en calidad de FISCALIZADOR, y por otra parte, el Ing. Edgar Toro F., en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega de Recepción Definitiva del Contrato Nro. CAF-RSND.EERSSA-LPN-OB-024.375.2016.

b.- ANTECEDENTES

Con fecha 07 de diciembre de 2016, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., suscribió con el Ing. Edgar Toro Fernández., el Contrato No. CAF-RSND.EERSSA-LPN-OB-024.375.2016 para el "REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA, ETAPA 4", por un monto de USD 583,051.40 sin IVA, con un plazo de 210 días a partir de la entrega del anticipo

Con fecha 05 de septiembre de 2017 se suscribió el Acta de Recepción Provisional Nro. 192-2017-GEICO.

c.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Contrato No. CAF-RSND.EERSSA-LPN-OB-024.375.2016; para la "REFORZAMIENTO DE REDS DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA, ETAPA 4".

DETALLE DE LA OBRA EJECUTADA:

Orden de construcción Nro. 02- RP-012017: Reforzamiento de redes y restitución de medidores en el Barrio San Cayetano, parroquia el Valle del cantón Loja.

Media Tensión: 197m Conductor CO0-0B1x1/0, 16m Conductor CO0-0B1x1/0(1/0).

Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20829/25 KVA, RBT: 121m CO0-0B2x1/0(1/0).

Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20847/25 KVA, RBT: 110m CO0-0B2x1/0(1/0).

Circuito 3: Transformador 1F Nro. 20827/37,5 KVA, RBT: 238m CO0-0B2x2/0(2/0).

Circuito 4: Transformador 1F Nro. 20826/37,5 KVA, RBT: 105m CO0-0B2x2/0(2/0).

Circuito 5: Transformador 1F Nro. 20828/37,5 KVA, RBT: 213m CO0-0B2x2/0(2/0).

Postes: 12xHC12_500Kg.

Medidores restituidos: 62 medidores bifásicos.

Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 597m.

Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6: 18m

Monto ejecutado: \$36.199,08 USD.

Orden de construcción Nro. 03-RP-012017: Reforzamiento de redes y restitución de medidores en el Barrio Bellavista, parroquia San Sebastián del cantón Loja.

Media Tensión: 88m conductor CO0-0B1x1/0.

Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20830/37.5 KVA, RBT: 137m CO0-0B2x2/0(2/0).

Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20831/37.5 KVA, RBT: 63m CO0-0B2x2/0(2/0).





Empresa Eléctrica Regional del Sur

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro. 244-2018-GEICO. Página | 2

Postes: 4xHC12_500Kg.
Medidores restituidos: 33 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 475m.
Monto ejecutado: \$ 16.028,94 USD.

Orden de construcción Nro. 04-RP-012017: Reforzamiento de redes y restitución de medidores en el Barrio Celi Román, parroquia Sucre del cantón Loja.

Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20832/37.5 KVA, RBT: 333m CO0-0B2x2/0(2/0) +2
Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20833/37.5 KVA, RBT: 117m CO0-0B2x2/0(2/0) +2
Medidores restituidos: 35 medidores bifásicos
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 255m
Monto ejecutado: \$ 13.030,94 USD

Orden de construcción Nro. 05-RT-012017: Restitución de medidores en las parroquias Sucre y El Valle, cantón Loja.

Medidores restituidos: 447 medidores bifásicos
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 9,711m
Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6: 4,217m
Monto ejecutado: \$ 77.687,57 USD

Orden de construcción Nro. 06-RP-022017: Reforzamiento de redes en el Barrio La Banda, sector La Florida, parroquia Carigan del cantón Loja.

Media Tensión: 121m Conductor CO0-0B1x1/0.
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20835/37.5 KVA, RBT: 272m CO0-0B2x2/0(2/0).
Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20834/25 KVA, RBT: 174m CO0-0B2x1/0(1/0).
Postes: 2xHC12_500Kg.
Monto ejecutado: \$ 11.884,48 USD.

Orden de construcción Nro. 07-RP-022017: Reforzamiento de redes en el Barrio Bolonia, parroquia Sucre del cantón Loja.

Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20836/37.5 KVA, RBT: 236m CO0-0B2x2/0(2/0).
Circuito 2: Transformador 1F Nro. S/N reub. /10 KVA
Postes: 1xHC12_500Kg.
Monto ejecutado: \$ 6.631,05 USD.

Orden de construcción Nro. 09-RP-022017: Reforzamiento de redes en el Barrio Yanacocha, parroquia el Valle del cantón Loja.

Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20837/25 KVA, RBT: 188m CO0-0B2x1/0(1/0).
Postes: 1xHC12_500Kg.
Monto ejecutado: \$ 4.496,76 USD.

Orden de construcción Nro. 10-RP-022017: Reforzamiento de redes en el barrio Motupe Turupamba, parroquia Carigan del cantón Loja.

Media Tensión: 123m CO0-0B1x1/0
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20838/25 KVA, RBT: 199m CO0-0B2x1/0(1/0)
Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20839/25 KVA, RBT: 236m CO0-0B2x1/0(1/0)
Postes: 2xHC12_500Kg
Monto ejecutado: \$ 10.937,25 USD

Orden de construcción Nro. 11-RT-022017: Restitución de medidores en el cantón Catamayo, sector céntrico y alrededores de la ciudad.

Medidores restituidos: 317 medidores bifásicos
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 5,576m
Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6: 313m
Monto ejecutado: \$ 45.663,94 USD





Empresa Eléctrica Regional del Sur

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro. 244-2018-GEICO. Página | 3

Orden de construcción Nro. 12-RP-032017: Reforzamiento de redes en el Barrio El Prado, parroquia Sucre del cantón Loja.

Media Tensión: 269m Conductor CO0-0B1x2(2).
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 369 reub. /15 KVA, RBT: 128m CO0-0B2x2(2).
Postes: 1xHC12_500Kg, 3xHC10_400Kg
Monto ejecutado: \$ 4.537,55 USD.

Orden de construcción Nro. 13-RP-032017: Reforzamiento de redes en el Barrio Opoluca, parroquia Catacocha del cantón Paltas.

Media Tensión: 105m Conductor CO0-0B1x1/0.
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 123 reub. /15 KVA.
Circuito 2: Transformador 1F Nro. S/N /5 KVA, ampliación de red RBT: 132m CO0-0B2x2(2).
Postes: 1xHC12_500Kg, 5xHC10_400Kg.
Medidores restituidos: 8 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 163m.
Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6: 86m.
Monto ejecutado: \$ 9.198,69 USD.

Orden de construcción Nro. 14-RT-032017: Restitución de medidores en el cantón Catamayo, sectores Buena Esperanza, Reina del Cisne, La Cruz, San Antonio, Trapichillo y alrededores de la ciudad.

Medidores restituidos: 222 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 4,527m.
Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6: 673m.
Monto ejecutado: \$ 37.341,89 USD.

Orden de construcción Nro. 15-RT-032017: Restitución de medidores en el cantón Catamayo, sectores San José, Buena Vista. Santo Domingo de Guzmán.

Medidores restituidos: 194 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 3793m.
Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6: 100m
Monto ejecutado: \$ 30.582,27 USD.

Orden de construcción Nro. 16-RP-032017: Reforzamiento de redes y restitución de medidores en la parroquia Limones, parroquia Limones del cantón Zapotillo.

Media Tensión: 238m CO0-0B1x1/0, 135 CO0-0B1x2(2).
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20845/37.5 KVA, RBT: 533m CO0-0B2x2/0(2/0).
Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20843/37.5 KVA, RBT: 279m CO0-0B2x2/0(2/0) + 54m PRE.AL.2x50(50).
Circuito 3: Transformador 1F Nro. 20844/37.5 KVA, RBT: 300m CO0-0B2x2/0(2/0).
Circuito 4: Transformador 1F Nro. 11584 reub. /15 KVA.
Circuito 5: Transformador 1F Nro. 12346 reub. /10 KVA.
Circuito 6: Transformador 1F Nro. 12347 reub. /10 KVA.
Circuito 7: Transformador 1F Nro. 20846/25 KVA, RBT: 362m CO0-0B2x1/0(1/0).
Circuito 8: Transformador 1F Nro. 1273 reub. /5 KVA.
Postes: 4xHC12_500Kg; 4xHC10_400Kg
Monto ejecutado: \$ 34.568,56 USD

Orden de construcción Nro. 17-RT-032017: Restitución de medidores en la parroquia Limones, cantón Zapotillo.

Medidores restituidos: 51 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 934m.
Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6: 743m.
Monto ejecutado: \$ 10.195,49 USD.







Orden de construcción Nro. 18-RP-042017: Reforzamiento de redes en la parroquia Cruzpamba, sector Domingullo, Muyo Muyo del cantón Celica.

Media Tensión: 48m Conductor CO0-0B1x1/0; 102m Conductor CO0-0B1x2(2); 551m Conductor CO0-0B1x2(2) reub.

Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20894/25 KVA, RBT: 394m CO0-0B2x1/0(1/0).

Circuito 2: Transformador 1F Nro. 10493 reub. /15 KVA, RBT: 166m CO0-0B2x2(2).

Circuito 3: Transformador 1F Nro. S/N reub. /15 KVA, ampliación red RBT: 78m CO0-0B2x2(2).

Circuito 4: Transformador 1F Nro. 2198 reub. /10 KVA, RBT: 196m CO0-0B2x2(2).

Circuito 5: Transformador 1F Nro. 9343 reub. /10 KVA.

Postes: 4xHC12_500Kg, 1xHC10_400Kg.

Monto ejecutado: \$ 20.558,71 USD.

Orden de construcción Nro. 19-RT-042017: Restitución de medidores en la parroquia Cruzpamba, cantón Celica.

Medidores restituidos: 11 medidores bifásicos.

Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 377m.

Monto ejecutado: \$ 2.323,20 USD.

Orden de construcción Nro. 20-RT-042017: Restitución de medidores en la parroquia Alamor, cantón Puyango.

Medidores restituidos: 17 medidores bifásicos.

Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 389m.

Monto ejecutado: \$ 3.034,65 USD.

Orden de construcción Nro. 21-RP-042017: Reforzamiento de redes y restitución de medidores en el barrio el Progreso, parroquia Alamor del cantón Puyango.

Media Tensión: 25m Conductor CO0-0B1x1/0(1/0); 42m Conductor CO0-0B1x1/0.

Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20896 /37.5 KVA, RBT: 197m CO0-0B2x2/0(2/0).

Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20970 /25 KVA, RBT: 162m CO0-0B2x1/0(1/0).

Postes: 2xHC12_500Kg.

Medidores restituidos: 36 medidores bifásicos.

Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 679 m.

Monto ejecutado: \$ 18.947,07 USD.

Orden de construcción Nro. 22-RP-042017: Reforzamiento de redes en la parroquia Mercadillo, cantón Puyango.

Media Tensión: 224m Conductor CO0-0B1x1/0, 31m Conductor CO0-0B1x1/0(1/0).

Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20971 /37.5 KVA, RBT: 328m CO0-0B2x2/0(2/0).

Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20966 /25 KVA, RBT: 220m CO0-0B2x1/0(1/0).

Circuito 3: Transformador 1F Nro. 20994 /37.5 KVA, RBT: 213m CO0-0B2x2/0(2/0).

Postes: 10xHC12_500Kg; 9xHC10_400Kg

Monto ejecutado: \$ 28.923,22 USD.

Orden de construcción Nro. 23-RP-042017: Reforzamiento de redes en la parroquia Pózul, cantón Celica.

Media Tensión: 94m Conductor CO0-0B1x1/0, 17m Conductor CO0-0B1x1/0(1/0).

Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20992 /37.5 KVA, RBT: 403m CO0-0B2x2/0(2/0).

Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20991 /37.5 KVA, RBT: 221m CO0-0B2x2/0(2/0).

Postes: 3xHC12_500Kg; 2xHC10_400Kg

Monto ejecutado: \$ 17.346,31 USD.


Orden de construcción Nro. 24-RT-052017: Restitución de medidores en el centro parroquial de Mercadillo del cantón Puyango.

Medidores restituidos: 28 medidores bifásicos.

Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 591m.

Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6: 42m

Monto ejecutado: \$ 5.182,22 USD.





Empresa Eléctrica Regional del Sur

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro. 244-2018-GEICO. Página | 5

Orden de construcción Nro. 25-RT-052017: Restitución de medidores en el centro parroquial de Pózul del cantón Celica.

Medidores restituidos: 38 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 1.015m.
Monto ejecutado: \$ 7.310,91 USD.

Orden de construcción Nro. 26-RT-052017: Restitución de medidores a usuarios con cocina de inducción en el cantón Loja, varios sectores de la ciudad.

Medidores restituidos: 86 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 404m.
Monto ejecutado: \$ 5.505,58 USD.

Orden de construcción Nro. 27-RP-052017: Reforzamiento de redes en el centro parroquial de Mercadillo del cantón Puyango.

Media tensión. 156m Conductor CO0-0B1x1/0(1/0), 64m Conductor CO0-0B1x1/0(1/0).
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20993/37.5 KVA, RBT: 178m CO0-0B2x2/0(2/0) +2.
Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20893/25 KVA, RBT: 316m CO0-0B2x1/0(1/0).
Postes: 5xHC12_500Kg, 1xHC10_400Kg.
Medidores restituidos: 33 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 751m.
Monto ejecutado: \$ 24.446,19 USD.

Orden de construcción Nro. 28-RP-052017: Reforzamiento de redes en el centro parroquial de 12 de diciembre del cantón Pindal.

Media tensión. 121m Conductor CO0-0B1x1/0.
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 20969/25 KVA, RBT: 195m CO0-0B2x1/0(1/0)+2.
Circuito 2: Transformador 1F Nro. 20968/25 KVA, RBT: 196m CO0-0B2x1/0(1/0)+6.
Circuito 3: Transformador 1F Nro. 20967/25 KVA, RBT: 202m CO0-0B2x1/0(1/0)+2.
Postes: 3xHC12_500Kg.
Medidores restituidos: 30 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 622m.
Monto ejecutado: \$ 24.836,23 USD.

Orden de construcción Nro. 29-RP-052017: Reforzamiento de redes en el centro parroquial El Limo del cantón Puyango.

Media tensión: 113m Conductor CO0-0B1x2, 240m Conductor CO0-0B1x2(2).
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 10186/10 KVA reubicado, RBT: 51m CO0-0B2x2(2).
Circuito 2: Transformador 1F Nro. 2426/15 KVA reubicado, RBT: 62m CO0-0B2x2(2).
Postes: 6xHC12_500Kg.
Medidores restituidos: 5 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 163m.
Monto ejecutado: \$ 9.294,18 USD.

Orden de construcción Nro. 30-RP-052017: Reforzamiento de redes en el barrio Nueva Granada, parroquia el Valle del cantón Loja.

Media tensión: 82m Conductor CO0-0B1x2/0.
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 21016/50 KVA, RBT: 171m CO0-0B2x2/0(2/0).
Circuito 2: Transformador 1F Nro. 21017/50 KVA, RBT: 167m CO0-0B2x2/0(2/0).
Postes: 2xHC12_500Kg.
Monto ejecutado: \$ 12.510,85 USD.

Orden de construcción Nro. 31-RP-062017: Reforzamiento de redes en el barrio Esteban Godoy, parroquia San Sebastián del cantón Loja.

Media tensión: 216m, CO0-0B1x1/0(2/0).





Circuito 1: Transformador 1F Nro. 21021/37.5 KVA, RBT: 85m CO0-0B2x2/0(2/0)+6.
Circuito 2: Transformador 1F Nro. 21018/37.5 KVA, RBT: 72m CO0-0B2x2/0(2/0)+6.
Circuito 3: Transformador 1F Nro. 21020/37.5 KVA, RBT: 64m CO0-0B2x2/0(2/0).
Circuito 4: Transformador 1F Nro. 21019/37.5 KVA, RBT: 73m CO0-0B2x2/0(2/0)+6.
Circuito 5: Transformador 1F Nro. 750/37.5 KVA, RBT: 90m CO0-0B2x2/0(2/0)+6.
Circuito 6: Transformador 1F Nro. 826/37.5 KVA, RBT: 82m CO0-0B2x2/0(2/0)+6.
Postes: 7xHC12_500Kg.
Monto ejecutado: \$ 27.045,14 USD.

Orden de construcción Nro. 33-RT-062017: Restitución de medidores a usuarios con cocina de inducción en el cantón Loja, varios sectores de la ciudad.

Medidores restituidos: 59 medidores bifásicos.
Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG: 518m.
Monto ejecutado: \$ 4.378,75 USD.

Orden de construcción Nro. 34-RP-062017: Reforzamiento de redes en el barrio 5 de septiembre, parroquia Celica del cantón Celica.

Media tensión: 113m Conductor CO0-0B1x2, 39m Conductor CO0-0B1x2(2).
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 13157/15 KVA reubicado, RBT: 204m CO0-0B2x2(2).
Postes: 4xHC12_500Kg, 3xHC10_400Kg.
Monto ejecutado: \$ 7.034,67 USD.

Orden de construcción Nro. 35-RP-062017. Reforzamiento de redes en el barrio Yasanga, parroquia San Pedro de Vilcabamba del cantón Loja.

Media tensión: 244m Conductor CO0-0B1x2, 344m Conductor CO0-0B1x2(2).
Circuito 1: Transformador 1F Nro. 21023/37.5 KVA, RBT: 414m CO0-0B2x1/0(1/0).
Circuito 2: Transformador 1F Nro. 704/25 KVA, RBT: 113m CO0-0B2x2(2).
Postes: 5xHC12_500Kg, 1xHC10_400Kg.
Monto ejecutado: \$ 14.806,03 USD.

d.- CONDICIONES OPERATIVAS

Con oficio 012-18 de fecha 06 de marzo del 2018 el Ing. Edgar Toro Fernández, Contratista de la obra, solicita la recepción definitiva de los trabajos realizados dentro del Contrato Nro. CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-024.375.2016. En atención al particular procedió a la revisión de las obras los días 19 al 21 de abril del 2018 sin que se hayan encontrado novedades importantes que mencionar más únicamente necesario regular tensores en varios sectores, las que fueron realizadas mientras se realizaba el recorrido de las obras.

En atención al pedido de reubicación de estructuras Nro. 205268 y Nro. 205302 realizado por la Sra. Martha Sarango, moradora del barrio La Unión y Progreso de la parroquia Pózul del cantón Celica, se solicita al Ing. José Francisco Eguiguren L, Fiscalizador, mediante oficio Nro. EERSSA-GEICO-2018-0298-OF de fecha 01 de junio del 2018 realizar la revisión y averiguaciones en el GAD del cantón Celica sobre el particular.

El Ing. Edgar Toro, mediante oficio Nro 040-2018 de fecha 29 de mayo del 2018, pone en conocimiento de las autoridades de la EERSSA la certificación emitida por el Gobernador de la Comuna Ancestral "Honor y Trabajo" de Pozul-Celica, en cuanto que no existe impedimento para la ubicación de las estructuras; información que es validada en la visita al lugar por parte del Fiscalizador, ya que técnicos del Departamento de Planificación del GAD de Celica informan sobre una propuesta de nuevos linderos a fin de que la propietaria acceda al planteamiento y permita de forma pasiva la habilitación de la calle frente a su vivienda.

En virtud del nuevo trazado de la calle las estructuras Nro. 205268 y Nro. 205302 se encontrarían fuera de línea de fábrica por lo que el Ing. Vladimir Trelles conjuntamente con el Contratista coordinan la reubicación de las mismas y la suspensión del servicio eléctrico en el barrio La Unión y Progreso para el día 27 de junio del 2018. La realización de esta reubicación es suspendida ya que técnicos del GAD de Celica acuden a la parroquia Pozul y establecen un nuevo trazado de la calle y esto deslinda en que ya no es necesario la reubicación de las estructuras antes mencionadas; por lo cual el Ing. José Francisco Eguiguren, Fiscalizador, solicita la autorización para la elaboración del Acta Definitiva de las obras mediante oficio Nro, OF. JFEL 21-FISCA-CAF-RSND-EERSSA



Empresa Eléctrica Regional del Sur

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro. 244-2018-GEICO. Página | 7

e.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

Como documentos habilitantes de la presente acta constan:

1. Acta de Recepción Provisional Nro. 192-2017-GEICO del 05 de septiembre del 2017.

Oficio Nro. OF. JFEL 21-FISCA- CAF-RSND-EERSSA del 04 de julio del 2018, del Ing. José Francisco Eguiguren L., Fiscalizador, en que solicita la Recepción Definitiva de las obras del contrato Nro. CAF-RSND.EERSSA-LPN-OB-024.375.2016.

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta en cuatro ejemplares de igual contenido, las personas indicadas en el lugar y fechas señaladas.

ING. JOSE FRANCISCO EGUIGUREN L.
Fiscalizador

ING. EDGAR TORO F.
Contratista

ING. VLADIMIR TRELLES O.
Administrador

ING. DAVID MALDONADO O.
Técnico no participante de GEICO

ING. RAMIRO MALDONADO C.
Superintendente de Ingeniería y Construcción (E)

Jy.

